

JBE-2125 - Módulo de salida direccionable con entrada de confirmación



SKU: JBE-2125

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/modulos-analogicos/jbe-2125/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3194

Categorías: INCENDIO, Sistemas Analógicos, Módulos Analógicos

Etiquetas: JADE BIRD

Jade BirdMódulo de salida con entrada de confirmación analógicoAlimentado del lazoSin aisladorIndicador LED frontalDirección programable mediante la herramienta JBE-AT1Certificado EN 54-18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Jade Bird
Tipo	Módulo analógico de 1 salida con entrada de confirmación
Tensión de trabajo	DC 16 - 30 V (Protocolo JBE de amplitud de pulso)
Conexión	Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm ²
Consumo en reposo	~0.25 mA @24 V
Consumo en activo	~1 mA @24 V
Salida	Máximo 1 A @24V (Modo de salida supervisada)
Contactos relé	2 A @30 V DC (Modo de salida de relé)
Resistencia EOL ent.	10 k Ω
Resistencia EOL sal.	10 k Ω
Temp. de trabajo	0 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C

Temp. almacenaje	-20? ~ +60?
Entorno	? 95% HR (40±2?) (sin condensación ni hielo)
Direccionamiento	o Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Indicadores LED rojos (Salida supervisada)	IP40 Reposo: “Input” y “Output” parpadean Activación Salida: “Output” encendido fijo Confirmación: “Input” encendido fijo Avería Entrada: “Input” apagado, “Output” parpadea Avería Salida 24V: “Input” y “Output” apagados
Indicadores LED rojos (Salida relé seco)	Reposo: “Input” parpadea, “Output” apagado Avería: “Input” y “Output” apagados
Dimensiones	85×85×41 mm (largo x ancho x alto)
Peso	0.1 kg (incluyendo base)
Clasificación IP	IP40
Certificado	EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007
