

P03402EX - Central de extinción de incendios convencional 2 Zonas MPS-E



SKU: P03402EX

[Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/centrales-convencionales/p03402ex/](https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/centrales-convencionales/p03402ex/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2350

Categorías: INCENDIO, Sistemas Convencionales, Centrales Convencionales, Sistemas de Alarma

Etiquetas: LLENARI

Conforme con la norma EN 54 parte 2 y 4, y Norma EN 12.094 parte 1

Discrimina entre pulsadores y detectores.

Discrimina entre cortocircuitos y circuito abierto en caso de avería.

Dispone de 2 zonas de detección y control extinción

Posibilidad de control a través de SMS desde un móvil (opcional).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conforme con la norma EN 54 parte 2 y 4, y Norma EN 12.094 parte 1

Discrimina entre pulsadores y detectores.

Discrimina entre cortocircuitos y circuito abierto en caso de avería.

Dispone de 2 zonas de detección y control extinción

Posibilidad de control a través de SMS desde un móvil (opcional).

3 niveles de acceso y Modo Vigilante (configurable para comprobar incidencias una sola persona)

Modo Pruebas (rearmes automáticos para los mantenimientos de una sola persona)

Temporizaciones de los relés de salida y sirenas.

Control de carga limitada de baterías (preserva la Fuente de alimentación).

4 salidas de relés generales (una rearmable y otra supervisada). 2 salidas supervisadas y 2 salidas por contacto seco además de las 4 generales.

Programación de pulsador de disparo para anulaciones de los retardos.

Conector en el circuito de entrada de “Rearme” (rearmes remotos).